

Составлен АО «СИБЭКО»

К договору № 931-Т-76111 от 10.04.2013
Дополнительное соглашение №1 от 16.06.2015
Соглашение о замене стороны от 01.03.2017

АКТ О ГОТОВНОСТИ

тепловых сетей и теплопотребляющего оборудования объекта, подключаемого к системе теплоснабжения

АКТ составлен: 29.11.2017

АО «СИБЭКО» (Исполнителем по договору о подключении к системе теплоснабжения) проведена проверка выполнения Заявителем – Общество с ограниченной ответственностью «СЖСИ» (сокращенное наименование ООО «СЖСИ») условий подключения №475 от 28.03.2013 (№475а от 04.06.2015) являющихся обязательным приложением к договору о подключении № 931-Т-76111 от 10.04.2013 (дополнительное соглашение №1 от 16.06.2015, соглашение о замене стороны от 01.03.2017) в части готовности сетей и теплопотребляющего оборудования объекта, подключаемого к системе теплоснабжения.

АО «СИБЭКО» установлено выполнение Заявителями в полном объеме условий подключения №475 от 28.03.2013 (№475а от 04.06.2015), в части готовности сетей и теплопотребляющего оборудования – жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Дуси Ковальчук – Дачная в Заельцовском районе с общей тепловой нагрузкой 1,547 Гкал/ч (отопление – 0,894 Гкал/ч, ГВС – 0,653 Гкал/ч), в том числе:

жилая часть – 1,449 Гкал/ч (отопление – 0,836 Гкал/ч, ГВС – 0,613 Гкал/ч);

помещения общественного назначения – 0,092 Гкал/ч (отопление – 0,058 Гкал/ч, ГВС – 0,034 Гкал/ч);

автостоянка – 0,006 Гкал/ч (только ГВС) к системе теплоснабжения.

АО «СИБЭКО» подтверждает готовность тепловых сетей и теплопотребляющего оборудования объекта к подключению к системе теплоснабжения.

Директор Филиала «Тепловые сети»
АО «СИБЭКО»



М.В. Филатов

м.п.

Акт о готовности получен: «08» 12 2017г.

Голыковский С.В.
(ФИО Заявителя или его
ответственного представителя)

г.л. Жергейк
(должность)
по договоренности
от 12.10.2017г

[Signature]
(подпись)